

# Zertifikat

# Certificate



Zertifikat Nr. *Certificate No.*  
PV 60109909

Blatt *Page*  
0001

Ihr Zeichen *Client Reference*

Unser Zeichen *Our Reference*  
0001--21249583 001

Ausstellungsdatum  
06.04.2016

*Date of Issue*  
(day/mo/yr)

**Genehmigungsinhaber *License Holder***

Jyotitech Solar LLP  
R-456, TTC Industrial Area,  
MIDC, Rabale  
Navi Mumbai 400701  
India

**Fertigungsstätte *Manufacturing Plant***

Jyotitech Solar LLP  
R-456, TTC Industrial Area,  
MIDC, Rabale  
Navi Mumbai 400701  
India

**Prüfzeichen *Test Mark***



**Geprüft nach *Tested acc. to***

IEC 61215:2005  
EN 61215:2005  
IEC 61730-1:2004+A1+A2  
IEC 61730-2:2004+A1  
EN 61730-1:2007+A1+A2  
EN 61730-2:2007+A1

**Zertifiziertes Produkt (*Geräteidentifikation*)  
*Certified Product (Product Identification)***

**Lizenzentgelte - Einheit  
*License Fee - Unit***

PV-Module

Type:

with 6" poly cells  
JTS xxx (280-345 in steps of 1 with 72 cells)  
JTS xxx (235-285 in steps of 1 with 60 cells)  
JTS xxx (210-260 in steps of 1 with 54 cells)  
JTS xxx (185-230 in steps of 1 with 48 cells)  
JTS xxx (140-170 in steps of 1 with 36 cells)  
with 6" poly cut cells  
JTS xxx (135-267 in steps of 1 with 72 cells)  
JTS xxx (008-150 in steps of 1 with 36 cells)  
JTS xx (03-11 in steps of 1 with 18 cells)  
xxx or xx represent output power in Wp

Remarks:

The above listed PV modules fulfil the requirements of Application Class A (Class II acc. to IEC 61140). They may be used in PV plants at a maximum system voltage (Voc at STC) of up to 1000 VDC.

The above listed PV modules fulfil the requirements of fire rating class C.

The mechanical load test of EN IEC 61215:2005 was performed with a load of 5400 Pa.

continued on page 2

*Dem Zertifikat liegt unsere Prüf- und Zertifizierungsordnung zugrunde.  
Das Produkt entspricht den o.g. Anforderungen, die Herstellung wird überwacht.  
This certificate is based on our Testing and Certification Regulation. The product fulfills above mentioned requirements, the production is subject to surveillance.*

**TÜV Rheinland LGA Products GmbH, Tillystraße 2, 90431 Nürnberg**

Tel.: +49 221 806-1371 e-mail: cert-validity@de.tuv.com  
Fax: +49 221 806-3935 http://www.tuv.com/safety



**Dipl.-Ing. M. Adrian**